

# 吊線ストラップ仕様書

北海道電力(株)

## 1. 一般事項

### 1-1 適用範囲

本品は、通信ケーブルの吊線およびメッセンジャーワイヤーの引留めに使用する。

### 1-2 規格

この仕様書に記載されていない事項については、日本工業規格(JIS)に準ずるものとする。

### 1-3 種類

吊線ストラップの種類は1種類とする。

## II. 構造等

### 2-1 構造一般

別図に示すとおり加工し、その表面に溶融亜鉛メッキ(JIS-H-8641 2種45)の表面処理を施すこと。ただし、ネジ部はこの限りではない。

### 2-2 材質

吊線ストラップに使用する材質は一般構造用圧延鋼板(JIS-G-3101 SS400)および冷間圧造用炭素鋼線(JIS-G-3539 SWCH)または、これと同等以上の材質とする。

### 2-3 寸法

寸法は別図のとおりとする。

### 2-4 性能等

- (1) きず、さび、など実用上の不適當な箇所がないこと。
- (2) 別図の寸法を満足すること。

別 図

