

平成 2 1 年 7 月 6 日
北海道電力株式会社

泊発電所 3 号機における保安規定に定める
運転上の制限の逸脱について

平成 2 1 年 7 月 6 日 1 1 時 3 1 分、泊発電所 3 号機試運転中（原子炉停止中・1 次冷却材温度 1 7 7 以上）において、「3 B - 加圧器逃がし弁 異常開」、「3 B - 加圧器逃がし弁元弁閉」警報が発信しました。

このため、3 B - 加圧器逃がし弁が動作可能であることを確認できないことから、1 1 時 3 3 分、運転上の制限を逸脱したものと判断しました。原因は調査中です。

なお、当該 3 B - 加圧器逃がし弁については、閉止状態であることを確認しております。

また、本事象による外部への放射性物質の影響はありません。

1 次冷却材の圧力を制御している加圧器の上部に設置されている弁で、加圧器内の圧力調整のために蒸気を逃がす役割を持つ。

以 上