

平成3年2月21日  
北海道電力株式会社

## アスファルト固化装置点検中における作業員の負傷〔1号機〕

本日、午前10時頃、泊発電所放射性廃棄物処理建屋においてアスファルト固化装置ストレーナ開放点検作業中、高温アスファルトが作業員1名の顔に飛散し、軽度の火傷を負いました。

なお、飛散した高温アスファルトには、放射性物質は含まれておりません。

また、今後このようなことがないように万全を期します。

以 上